

**Zaaknummer: 2024-199079**

Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 16 september 2024. De vragen zijn afkomstig van Lijst 058 en gaan over het zonnepark Drachtsterweg.

#### Vragen

1. Wat is de opbrengst van dit zonnepark tussen 2022 en nu?
2. Is de opbrengst teruggelopen? Zo ja, wat kan de oorzaak hiervan zijn?
3. Wij hebben signalen ontvangen dat de zonnepanelen ontkoppeld zijn. Klopt dit? Zo ja, wat is hiervan de reden? Is er nog verandering te verwachten, zoals vervanging of ontruiming? Zijn er andere of vervangende activiteiten gepland? Zo nee, waarom niet?
4. Er komen de laatste maanden steeds vaker berichten in de media dat eigenaren van zonnepanelen moeten gaan betalen over het teveel terug geleverde stroom aan het net. Gelden deze regels ook voor het zonnepark aan de zuidkant van Leeuwarden?
5. Tegenwoordig zijn er veel zonnepanelen in de gemeente Leeuwarden. Weiland en daken liggen er vol mee. Bij zonnige dagen kan dit zorgen voor overbelasting van het elektriciteitsnet (netcongestie). Wat voor belasting heeft dit zonnepark op het elektriciteitsnet?
6. Bij de aanleg van dit zonnepark heeft de raad specifiek aandacht gevraagd voor de bodemkwaliteit. Toegezegd is toen dat hier monitoring op zou plaatsvinden. Zijn hiervan al resultaten?

#### Antwoorden

De opbrengsten van dit zonnepark zijn:  
In 2022: 12.611.528 kWh  
In 2023: 11.398.418 kWh  
In 2024 (t/m oktober): 10.373.027 kWh.

Nee. De opbrengst van een zonnepark of in het algemeen zonnepanelen fluctueert per jaar. Dit komt door het aantal (lokale) zonuren.

De zonnepanelen zijn niet ontkoppeld en er is geen grote vervanging of ontkoppeling te verwachten op korte termijn. Wel vinden er regelmatig kleine vervangingen of reparaties plaats. Deze reparaties hebben geen invloed op de opgestelde productiecapaciteit.

Deze berichten gaan vooral over kleinverbruikers zoals huishoudens. Grootverbruikers hebben hun eigen afspraken met de netbeheerder en energiebedrijf. Er is op dit moment geen terugleverprobleem en/of betaalverplichting voor het zonnepark Drachtsterweg.

Zonnepark Drachtsterweg heeft geen invloed op het uitvallen van omvormers bij huishoudens. Die zijn aangesloten op het laagspanningsnet van Liander. De productie van zonnepark Drachtsterweg valt binnen de capaciteit van de stroomkabel die direct is aangesloten op het middenspanningsnet van Liander. Daarvoor is in 2021 op kosten van de ontwikkelaar een speciale kabel aangelegd.

Er vindt geen specifieke monitoring plaats van de bodemkwaliteit onder dit zonnepark (en daar zijn dus ook geen resultaten van). Bij de raadsbehandeling over de verlenging van de termijn van de omgevingsvergunning voor dit zonnepark (op 28 april 2021) is toegezegd dat bij nieuwe aanvragen voor zonneparken vanaf de eerste gesprekken tussen gemeente en ontwikkelaar de kwaliteit van het

bodemleven aan de orde zal worden gesteld. Die toezegging staat en daar wordt in de praktijk uitvoering aan gegeven.

Leeuwarden, 3 december 2024,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.

*\*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.*